

Verbale PROVE DI EVACUAZIONE Incendio	ISTITUTO COMPRENSIVO 2 Castiglione delle Stiviere	Data: 15/12/2021
	Scuola dell'Infanzia "Gozzolina"	Redattore: Paola Arch. Parmigiani

Il giorno mercoledì 15 dicembre 2021 alle ore 10:25, con preavviso, in presenza del D.S. Miriam Predelli, del R.S.P.P. arch. Paola Parmigiani di Eco-studio snc, della Coordinatrice per la Sicurezza Malvina Panegalli e del referente di plesso per la sicurezza, si sono svolte le prove di evacuazione incendio presso la scuola dell'Infanzia a Gozzolina, facente parte dell'Istituto Comprensivo 2.

CHECK-LIST PROVE		
PUNTO DI VERIFICA	PROBLEMA RISCONTRATO	AZIONE RISOLUTIVA
VERIFICA REGISTRO CONTROLLI ANTINCENDIO		
I registri antincendio, rispettivamente dei controlli esterni e della sorveglianza interna) sono presenti e correttamente compilati.	Nessuno	Nessuna
ANALISI PROVA DI EVACUAZIONE INCENDIO		
L'incaricato attiva il segnale di evacuazione (sirena antincendio) alle ore 10:27.	Nessuno	Nessuna
L'incaricato alle comunicazioni con cellulare chiama i soccorsi esterni, informa il D.S. ed eventuali addetti alle emergenze collocati presso altri plessi.	Nessuno	Nessuna
L'incaricato all'apertura del passo carraio si reca al cancello carraio ad apertura manuale e lo apre.	Nessuno	Nessuna
L'incaricato allo sgancio dell'energia elettrica si reca all'interruttore generale (posto nei pressi dell'ingresso secondario – vicino alla cucina) e lo aziona.	Nessuno	Nessuna
L'incaricato allo sgancio del gas combustibile provvede allo sgancio parziale o totale del combustibile.	Non applicabile	Non applicabile

Verbale PROVE DI EVACUAZIONE Incendio	ISTITUTO COMPRENSIVO 2 Castiglione delle Stiviere	Data: 15/12/2021
	Scuola dell'Infanzia "Gozzolina"	Redattore: Paola Arch. Parmigiani

L'incaricato alla chiusura dell'acqua aziona la valvola di chiusura del circuito dell'acqua.	Non applicabile	Non applicabile
Gli alunni, guidati ed accompagnati dal docente, raggiungono il punto di raccolta, mantenendo la calma, procedendo senza correre e rispettando la fila con "apri-fila" e "chiudi-fila" correttamente posizionati.	Nessuno	Nessuna
Eventuali esterni presenti vengono condotti al punto di raccolta.	Non applicabile	Non applicabile
Le finestre e le porte sono state chiuse.	Nessuno	Nessuna
Gli addetti Antincendio e gli addetti al Primo Soccorso sono a disposizione.	Nessuno	Nessuna
I docenti compilano correttamente i moduli delle presenze e li consegnano all'incaricato della raccolta moduli.	Nessuno	Nessuna
L'incaricato della raccolta dei moduli presenze informa il Responsabile dell'Emergenza circa le presenze/assenze rilevate.	Nessuno	Nessuna
Il Responsabile dell'Emergenza dichiara conclusa l'emergenza.	Nessuno	Nessuna
Durata della prova: 4 minuti.	Nessuno	Nessuna
Il rientro a scuola avviene in modo ordinato.	Nessuno	Nessuna

Verbale PROVE DI EVACUAZIONE Incendio	ISTITUTO COMPrensIVO 2 Castiglione delle Stiviere	Data: 15/12/2021
	Scuola dell'Infanzia "Gozzolina"	Redattore: Paola Arch. Parmigiani

ESITO PROVA DI EVACUAZIONE INCENDIO

Constatate la durata della prova e la mancanza di problemi riscontrati di grave entità, la prova di evacuazione ha avuto **esito discreto**.

SCALA DI VALUTAZIONE: INSUFFICIENTE < SUFFICIENTE < BUONO < DISCRETO < OTTIMO

PIANO DI MIGLIORAMENTO

- Si suggerisce di programmare un incontro formativo all'inizio di ogni anno scolastico per illustrare le procedure di evacuazione (**D.S. PREDELLI**)
- Si suggerisce di valutare la modifica della procedura di evacuazione rispetto alla chiusura delle finestre, poiché potrebbe rallentare l'evacuazione e risultare pericolosa in occasione di emergenza (**ECO-STUDIO – D.S. PREDELLI**).