

<b>Verbale</b>  <b>PROVE DI EVACUAZIONE</b>  <b>Incendio</b>	<b>ISTITUTO COMPRENSIVO 2</b>  <b>Castiglione delle Stiviere</b>	<b>Data:</b> <b>15/12/2021</b>
	<b>Scuola Primaria "Gozzolina"</b>	<b>Redattore:</b> <b>Paola</b> <b>Arch. Parmigiani</b>

Il giorno mercoledì 15 dicembre 2021 alle ore 10:50, con preavviso, in presenza del D.S. Miriam Predelli, del R.S.P.P. arch. Paola Parmigiani di Eco-studio snc e della Coordinatrice per la sicurezza Malvina Panegalli, si sono svolte le prove di evacuazione incendio presso la scuola primaria di Gozzolina, facente parte dell'Istituto Comprensivo 2.

### CHECK-LIST PROVE

<b>PUNTO DI VERIFICA</b>	<b>PROBLEMA RISCONTRATO</b>	<b>AZIONE RISOLUTIVA</b>
<b>VERIFICA REGISTRO CONTROLLI ANTINCENDIO</b>		
I registri antincendio, rispettivamente dei controlli esterni e della sorveglianza interna, sono presenti e correttamente compilati.	Nessuno	Nessuna
<b>ANALISI PROVA DI EVACUAZIONE INCENDIO</b>		
L'incaricato attiva il segnale di evacuazione (sirena antincendio) alle ore 10:54.	Nessuno	Nessuna
L'incaricato alle comunicazioni con cellulare chiama i soccorsi esterni, informa il D.S. ed eventuali addetti alle emergenze collocati presso altro plesso e allerta eventuali presenti in palestra.	Nessuno	Nessuna
L'incaricato all'apertura del passo carraio si reca al cancello carraio ad apertura manuale e lo apre.	Nessuno	Nessuna
L'incaricato allo sgancio dell'energia elettrica si reca all'interruttore generale (posto nei pressi del cancello carraio) e lo aziona.	Nessuno	Nessuna
L'incaricato allo sgancio del gas combustibile provvede allo sgancio del combustibile (centrale termica a fianco palestra).	Non applicabile	Non applicabile

<b>Verbale</b>  <b>PROVE DI</b> <b>EVACUAZIONE</b>  <b>Incendio</b>	<b>ISTITUTO COMPRENSIVO 2</b>  <b>Castiglione delle Stiviere</b>	<b>Data:</b> <b>15/12/2021</b>
	<b>Scuola Primaria "Gozzolina"</b>	<b>Redattore:</b> <b>Paola</b> <b>Arch. Parmigiani</b>

L'incaricato alla chiusura dell'acqua si reca su via Dottorina per azionare la valvola di chiusura del circuito dell'acqua	Nessuno	Nessuna
Gli alunni, guidati ed accompagnati dal docente, raggiungono il punto di raccolta, mantenendo la calma, procedendo senza correre e rispettando la fila con "apri-fila" e "chiudi-fila" correttamente posizionati.	Nessuno	Nessuna
Il docente/lo studente incaricato, ha recuperato il modulo presenze ed eventuali farmaci salvavita presenti in classe.	Nessuno	Nessuna
Il "chiudi-fila"/docente chiude le finestre e, all'uscita dall'aula, la porta.	Nessuno	Nessuna
Gli addetti Antincendio e gli addetti al Primo Soccorso sono a disposizione.	Nessuno	Nessuna
I docenti compilano correttamente i moduli e li consegnano al Responsabile dell'Emergenza.	Nessuno	Nessuna
L'incaricato della raccolta dei moduli presenze informa il Responsabile dell'Emergenza circa le presenze/assenze rilevate.	Nessuno	Nessuna
Il Responsabile dell'Emergenza dichiara conclusa l'emergenza.	Nessuno	Nessuna
Durata della prova: 5 minuti.	Nessuno	Nessuna
Il rientro a scuola avviene in modo ordinato.	Nessuno	Nessuna

<b>Verbale</b>  <b>PROVE DI</b> <b>EVACUAZIONE</b>  <b>Incendio</b>	<b>ISTITUTO COMPRENSIVO 2</b>  <b>Castiglione delle Stiviere</b>	<b>Data:</b>  <b>15/12/2021</b>
	<b>Scuola Primaria “Gozzolina”</b>	<b>Redattore:</b>  <b>Paola</b>  <b>Arch. Parmigiani</b>

### ESITO PROVA DI EVACUAZIONE INCENDIO

Constatate la breve durata della prova e la mancanza di problemi riscontrati di grave entità, la prova di evacuazione ha avuto **esito discreto**.

SCALA DI VALUTAZIONE: INSUFFICIENTE < SUFFICIENTE < BUONO < DISCRETO < OTTIMO

### PIANO DI MIGLIORAMENTO

- Si suggerisce di programmare un incontro formativo all’inizio di ogni anno scolastico per illustrare le procedure di evacuazione sia a tutto il personale che in ogni classe a tutti gli studenti (**D.S. PREDELLI**);
- Si suggerisce di appendere i cartelli di ogni classe alla ringhiera della recinzione in modo che le classi abbiano un riferimento preciso del loro punto di raccolta (**D.S. PREDELLI**);
- Si suggerisce di conservare copia dei moduli presenze all’interno della cassetta di primo soccorso, in modo da averne in ogni caso a disposizione (**D.S. PREDELLI**);
- Si suggerisce di modificare la procedura di evacuazione aggiungendo “recuperare il registro di classe in occasione della ricreazione” (**ECO-STUDIO – D.S. PREDELLI**);
- Si suggerisce di modificare la procedura di evacuazione aggiungendo “valutare la possibilità di spostare i presenti al punto di raccolta dal cortile al parcheggio adiacente, nel caso in cui il punto di raccolta non risultasse un luogo sicuro” (**ECO-STUDIO – D.S. PREDELLI**).