

Verbale PROVE DI EVACUAZIONE Incendio	ISTITUTO COMPrensIVO 2 Castiglione delle Stiviere	Data: 14/12/2021
	Scuola Primaria "San Pietro"	Redattore: Paola Arch. Parmigiani

Il giorno martedì 14 dicembre 2021 alle ore 10:50, con preavviso, in presenza del D.S. Miriam Predelli, del R.S.P.P. arch. Paola Parmigiani di Eco-studio snc, del Coordinatore per la Sicurezza Malvina Panegalli, si sono svolte le prove di evacuazione incendio presso la scuola primaria in località San Pietro a Castiglione d/S, facente parte dell'Istituto Comprensivo 2.

CHECK-LIST PROVE

PUNTO DI VERIFICA	PROBLEMA RISCOSTRATO	AZIONE RISOLUTIVA
VERIFICA REGISTRO CONTROLLI ANTINCENDIO		
I registri, rispettivamente dei controlli esterni e dei controlli interni, sono presenti e correttamente compilati.	Nessuno	Nessuna
ANALISI PROVA DI EVACUAZIONE INCENDIO		
L'incaricato attiva il segnale di evacuazione (sirena antincendio).	Nessuno	Nessuna
L'allarme suona alle ore 10:55.	Nessuno	Nessuna
L'incaricato alle comunicazioni, con telefono cordless, chiama i soccorsi esterni, informa il D.S. ed eventuali addetti alle emergenze collocati presso altro plesso.	Nessuno	Nessuna
L'incaricato allo sgancio dell'energia elettrica si reca all'interruttore generale (posto nel locale vicino all'ingresso principale dov'è posizionata la centralina elettrica) e lo aziona; unitamente allo sgancio dell'impianto fotovoltaico.	Nessuno	Nessuna
L'incaricato all'apertura del passo carraio si reca al cancello carraio ad apertura manuale e lo apre.	Nessuno	Nessuna
L'incaricato allo sgancio del gas combustibile provvede allo sgancio parziale o totale del	Nessuno	Nessuna

Verbale PROVE DI EVACUAZIONE Incendio	ISTITUTO COMPRENSIVO 2 Castiglione delle Stiviere	Data: 14/12/2021
	Scuola Primaria "San Pietro"	Redattore: Paola Arch. Parmigiani

combustibile.		
L'incaricato alla chiusura dell'acqua si reca nel sottoscala (scala a fianco dell'ingresso principale) per azionare la valvola di chiusura del circuito dell'acqua	Nessuno	Nessuna
Gli alunni, guidati ed accompagnati dal docente, raggiungono il punto di raccolta, mantenendo la calma, procedendo senza correre e rispettando la fila con "apri-fila" e "chiudi-fila" correttamente posizionati.	Una classe si reca all'ex punto di raccolta, di fronte all'ingresso della scuola.	Segnalare alle referenti di plesso le classi che hanno un riferimento obsoleto (planimetria evacuazione o mappa punto di raccolta) e valutare la modifica/aggiornamento di tali riferimenti.
Il docente ha recuperato i modulo presenze ed eventuali farmaci salvavita presenti in classe.	Nessuno	Nessuna
Il "chiudi-fila" chiude le finestre e, all'uscita dall'aula, la porta.	Nessuno	Nessuna
Gli addetti Antincendio e gli addetti al Primo Soccorso sono a disposizione.	Nessuno	Nessuna
La cassetta di primo soccorso ed eventuali farmaci salva-vita sono stati portati al punto di raccolta dall'addetto alle emergenze incaricato.	Nessuno	Nessuna
I docenti compilano correttamente i moduli delle presenze e li consegnano, attraverso il "chiudi-fila", all'incaricato della raccolta dei moduli stessi.	Nessuno	Nessuna
L'incaricato della raccolta dei moduli presenze informa il Responsabile dell'Emergenza circa le presenze/assenze	L'incaricato della raccolta dei moduli presenze coincide con il Responsabile dell'Emergenza. Emerge la difficoltà nel ricoprire	Modificare la tabella incaricati alle emergenze in modo che due persone diverse ricoprano il ruolo rispettivamente di "incaricato

<i>Verbale</i> PROVE DI EVACUAZIONE <i>Incendio</i>	ISTITUTO COMPRENSIVO 2 Castiglione delle Stiviere	Data: 14/12/2021
	Scuola Primaria “San Pietro”	Redattore: Paola Arch. Parmigiani

rilevate.	contemporaneamente i due ruoli.	della raccolta dei moduli” e “Responsabile dell’Emergenza”.
Il Responsabile dell’Emergenza dichiara conclusa l’emergenza.	Nessuno	Nessuna
Durata della prova: 8 minuti	Nessuno	Nessuna
Il rientro a scuola avviene in modo ordinato.	Nessuno	Nessuna

ESITO PROVA DI EVACUAZIONE INCENDIO

Constatate la durata della prova e la mancanza di problemi riscontrati di grave entità, la prova di evacuazione ha avuto **esito buono**.

SCALA DI VALUTAZIONE: INSUFFICIENTE < SUFFICIENTE < BUONO < DISCRETO < OTTIMO

PIANO DI MIGLIORAMENTO

- Si suggerisce di modificare la procedura di evacuazione aggiungendo la comunicazione, da parte di tutti gli incaricati alle emergenze, al Responsabile dell’Emergenza, di aver effettuato il proprio compito (apertura cancello, sgancio corrente elettrica, chiusura gas, ecc.) **(ECO-STUDIO - D.S. PREDELLI)**;
- Segnalare alle referenti di plesso le classi che hanno un riferimento obsoleto (planimetria evacuazione o mappa punto di raccolta) e valutare la modifica/aggiornamento di tali riferimenti **(ECO-STUDIO - D.S. PREDELLI)**;
- Modificare la tabella incaricati alle emergenze in modo che due persone diverse ricoprano il ruolo rispettivamente di “incaricato della raccolta dei moduli” e “Responsabile dell’Emergenza” **(ECO-STUDIO - D.S. PREDELLI)**;
- Si suggerisce di programmare un incontro formativo all’inizio di ogni anno scolastico per illustrare le procedure di evacuazione **(D.S. PREDELLI)**.

Dal verbale precedente:

- Si suggerisce di aggiungere nella tabella degli incarichi emergenze l’incarico di chiusura della porta tagliafuoco **(ECO-STUDIO - D.S. PREDELLI)**;
- Si suggerisce il trasferimento delle classi prime al piano terra, considerato che la discesa dalla scala esterna risulta difficoltosa a causa della loro altezza. **(D.S. PREDELLI)**.