

<b>Verbale</b>  <b>PROVE DI EVACUAZIONE</b>  <b>Incendio</b>	<b>ISTITUTO COMPrensIVO 2</b>  <b>Castiglione delle Stiviere</b>	<b>Data:</b> <b>14/12/2021</b>
	<b>Scuola Secondaria "San Pietro"</b>	<b>Redattore:</b> <b>Paola</b> <b>Arch. Parmigiani</b>

Il giorno martedì 14 dicembre 2021 alle ore 10:20, con preavviso, in presenza del D.S. Miriam Predelli, del R.S.P.P. arch. Paola Parmigiani di Eco-studio snc e del Coordinatore per la Sicurezza Malvina Panegalli, si sono svolte le prove di evacuazione incendio presso la scuola secondaria in località San Pietro a Castiglione d/S, facente parte dell'Istituto Comprensivo 2.

### CHECK-LIST PROVE

<b>PUNTO DI VERIFICA</b>	<b>PROBLEMA RICONTRATO</b>	<b>AZIONE RISOLUTIVA</b>
<b>VERIFICA REGISTRO CONTROLLI ANTINCENDIO</b>		
I registri rispettivamente dei controlli esterni e di sorveglianza interna sono presenti e correttamente compilati.	Registro antincendio firmato da tecnico che verifica l'allarme antincendio.  Il rapporto di verifica e controllo dei dispositivi antincendio viene inviato telematicamente al Comune dal tecnico.  Registro di sorveglianza interna regolarmente compilato.	Nessuna
<b>ANALISI PROVA DI EVACUAZIONE INCENDIO</b>		
L'incaricato attiva il segnale di evacuazione (sirena antincendio).	Nessuno	Nessuna
L'allarme suona alle ore 10:23.	Nessuno	Nessuna
L'incaricato alle comunicazioni chiama i soccorsi esterni, informa il D.S. ed allerta eventuali addetti alle emergenze collocati presso altri plessi oltre che eventuali presenti in palestra.	L'incaricato non allerta gli addetti alle emergenze collocati presso gli altri plessi.  Gli addetti alle emergenze della scuola primaria sentono l'allarme e si recano di propria iniziativa presso la scuola secondaria.	Nessuna
L'incaricato all'apertura del passo carraio si reca al cancello carraio ad apertura manuale e lo apre.	Nessuno	Nessuna
L'incaricato allo sgancio dell'energia elettrica si reca all'interruttore generale (posto	Nessuno	Nessuna

<b>Verbale</b>  <b>PROVE DI</b> <b>EVACUAZIONE</b>  <b>Incendio</b>	<b>ISTITUTO COMPRENSIVO 2</b>  <b>Castiglione delle Stiviere</b>	<b>Data:</b> <b>14/12/2021</b>
	<b>Scuola Secondaria “San Pietro”</b>	<b>Redattore:</b> <b>Paola</b> <b>Arch. Parmigiani</b>

nei pressi dell'ingresso principale) e lo aziona.		
L'incaricato alla chiusura dell'acqua si reca nell'interrato per azionare la valvola di chiusura del circuito dell'acqua	Nessuno	Nessuna
L'incaricato allo sgancio del gas combustibile provvede allo sgancio del combustibile.	Non applicabile	Non applicabile
Gli alunni, guidati ed accompagnati dal docente, raggiungono il punto di raccolta, mantenendo la calma, procedendo senza correre e rispettando la fila con “apri-fila” e “chiudi-fila” correttamente posizionati.	Non è chiaro alle classi quale è la posizione precisa da raggiungere al punto di raccolta.	Segnalare alle referenti di plesso le classi che hanno un riferimento obsoleto (planimetria evacuazione o mappa punto di raccolta) e valutare la modifica/aggiornamento di tali riferimenti.
Il docente ha recuperato il modulo presenze ed eventuali farmaci salvavita presenti in classe.	Nessuno	Nessuna
Il “chiudi-fila” chiude le finestre e, all'uscita dall'aula, la porta.	Non tutti i “chiudi-fila” chiudono la porta.	Si suggerisce di ripassare in classe con gli alunni le procedure di evacuazione ed i compiti di “apri-fila” e “chiudi-fila” e di programmare un incontro formativo all'inizio di ogni anno scolastico per illustrare le procedure di evacuazione a tutto il personale scolastico.
Eventuali esterni presenti vengono informati e condotti presso il punto di raccolta.	Nessuno	Nessuna
Gli addetti Antincendio e gli addetti al Primo Soccorso sono a disposizione.	Nessuno	Nessuna
La cassetta di primo soccorso ed eventuali farmaci salva-vita sono stati portati al punto di	Nessuno	Nessuna

<b>Verbale</b>  <b>PROVE DI</b> <b>EVACUAZIONE</b>  <b>Incendio</b>	<b>ISTITUTO COMPRENSIVO 2</b>  <b>Castiglione delle Stiviere</b>	<b>Data:</b> <b>14/12/2021</b>
	<b>Scuola Secondaria "San Pietro"</b>	<b>Redattore:</b> <b>Paola</b> <b>Arch. Parmigiani</b>

raccolta dall'addetto alle emergenze incaricato.		
I docenti compilano correttamente i moduli delle presenze e li consegnano, attraverso il "chiudi-fila", all'incaricato della raccolta dei moduli stessi.	Nessuno	Nessuna
L'incaricato della raccolta dei moduli presenze informa il Responsabile dell'Emergenza circa le presenze/assenze rilevate.	Nessuno	Nessuna
Il Responsabile dell'Emergenza dichiara conclusa l'emergenza.	Nessuno	Nessuna
Durata della prova: 15 minuti.	Nessuno	Nessuna
Il rientro a scuola avviene in modo ordinato.	Nessuno	Nessuna

<b>Verbale</b>  <b>PROVE DI</b> <b>EVACUAZIONE</b>  <b>Incendio</b>	<b>ISTITUTO COMPRENSIVO 2</b>  <b>Castiglione delle Stiviere</b>	<b>Data:</b>  <b>14/12/2021</b>
	<b>Scuola Secondaria “San Pietro”</b>	<b>Redattore:</b>  <b>Paola</b>  <b>Arch. Parmigiani</b>

### ESITO PROVA DI EVACUAZIONE INCENDIO

Constatate la durata della prova e la mancanza di problemi riscontrati di grave entità, la prova di evacuazione ha avuto **esito sufficiente**.

SCALA DI VALUTAZIONE: INSUFFICIENTE < SUFFICIENTE < BUONO < DISCRETO < OTTIMO

### PIANO DI MIGLIORAMENTO

- Segnalare alle referenti di plesso le classi che hanno un riferimento obsoleto (planimetria evacuazione o mappa punto di raccolta) e valutare la modifica/aggiornamento di tali riferimenti **(D.S. PREDELLI - ECO-STUDIO)**;
- Si suggerisce di ripassare in classe con gli alunni le procedure di evacuazione ed i compiti di “apri-fila” e “chiudi-fila” e di programmare un incontro formativo all’inizio di ogni anno scolastico per illustrare le procedure di evacuazione a tutto il personale scolastico **(D.S. PREDELLI)**.

Dal verbale precedente:

- Si suggerisce di modificare il modulo presenze aggiungendo lo spazio per il nome della classe e modificando la voce “alunni di altre classi aggregati” in “alunni/altri/docenti/esterni aggregati” **(ECO-STUDIO)**;
- Si suggerisce di appendere alla ringhiera di recinzione, presso il punto di raccolta (vedi planimetria allegata) i cartelli di ogni classe **(ECO-STUDIO – D.S. PREDELLI)**.